

Акт
проверки готовности
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»
к отопительному сезону 2016 - 2017 годов.

г. Нягань

от «28» августа 2016 года

Основание: приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июля 2016г № 490-р «О подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», приказ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району от 05.08.2016 № 132-р «О проведении проверки».

Тема проверки: проведение проверки готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония».

Председатель комиссии:

Торская Наталья Дмитриевна - заместитель начальника Управления – начальник отдела реализации социальных программ

Члены комиссии:

Мальцева Дарья Петровна - главный специалист – эксперт отдела реализации социальных программ

Мельничук Татьяна Александровна - главный специалист отдела реализации социальных программ

28.08.2016 проведена проверка готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов здания арендованного бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония». В ходе проверки установлено:

№ п/п	План проверки	Результаты проверки
1.	Наличие нормативно-правовых документов, подтверждающих готовность Учреждения к отопительному сезону 2013-2014 годов	<ul style="list-style-type: none"> - приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 июля 2016 г. № 490 - р «О подготовке учреждений к работе в осенне – зимний период 2016 -2017 годов.» - приказ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району от 05.08.2016 № 132-р «О проведении проверки». - Приказ Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» от 18.08.2016 года № 516-од «О подготовке учреждения к осенне – зимнему отопительному сезону.»
2.	Работоспособность системы отопления	<ul style="list-style-type: none"> - АКТ осмотра в здании сетей водоснабжения и канализации при проверке готовности учреждения социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к зимнему отопительному сезону 2016 -2017 годов от 24.08.2016 года; - Акт промывки систем отопления и тепловых сетей, потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2016/2017 г.г. от 22.07.2016 года. - Акт промывки проточной части расходомера и электродов от отложений на их поверхности прибора учета тепловой энергии (проведено ТО-3) от 16.08.2013 года.
3.	Состояние чердачных и подвальных помещений, обеспечивающих сохранность установленного в них инженерного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> - Акт визуального осмотра здания от 24.08.2016 года. - Акт выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания от 01.04.2010 года. <p>Чердачное помещение не захламлено, обеспечивает сохранность установленного инженерного оборудования, свободно от посторонних предметов, мусора, доступный проход ко всем элементам чердачного помещения, люки чердаков закрыты на замки. Чердачное помещение не используется для производственных нужд.</p>
4.	Целостность фасада, отмостков, оконных проемов, водостоков	<ul style="list-style-type: none"> - Акт визуального осмотра здания от 24.08.2016 года. <p>Фасад здания утеплен, целостность сборно – металлических щитов не нарушена.</p>

		Окна и двери по всему зданию не имеют дефектов, герметично закрываются.
5.	Состояние кровли, очистка от мусора, грязи, листья	- Акт визуального осмотра здания от 24.08.2016 года. Целостность кровли не нарушена, засоров нет. Проведён текущий ремонт Кровля покрыта металлическим профилированным листом. Произведена работа по уборке мусора, грязи, листья.
6.	Обеспеченность утепления оконных и дверных проемов, чердачных и подвальных помещений	- Акт визуального осмотра здания от 24.08.2016 года.
7.	Планируемый ремонт здания	Не планируется.

Выводы и предложения:

1. Здание, арендованное бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» готово к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 -2017 годов.

Председатель комиссии



Н.Д. Торская

Члены комиссии:



Д.П. Мальцева



Т.А. Мельничук

Ознакомлена:



О.Н. Шутова